

**ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA**  
**Nr 2255/2014**

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek :

**KZWM Ogniochron S.A.**  
**ul. Krakowska 83c**  
**34-120 Andrychów**

stwierdza, że wyrób: **Gaśnica śniegowa**  
**typ GS-5x B/MP**

produkowany przez: **KZWM Ogniochron S.A.**  
**ul. Krakowska 83c**  
**34-120 Andrychów**

w zakładzie produkcyjnym: **KZWM Ogniochron S.A.**  
**ul. Krakowska 83c**  
**34-120 Andrychów**

spełnia wymagania: **PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań**

**Dokumentacja:**

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3124/2014 z dnia 05.11.2014 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 20140568/OG 16 z dnia 26.09.2014 r. przeprowadzonych w laboratorium MPA Dresden GmbH, Fuchsmühlenweg 6F, D-09599 Freiberg, Niemcy
3. Rys. Nr GS5-00-00 z dnia 25.03.2014 r.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2255/DC/CNBOP-PIB/2014.

Okres ważności świadectwa: od **19.11.2014 r.** do **18.11.2019 r.**

p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB



brzg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia 19 listopada 2014 r.

## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2255/2014

### DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

**Gaśnica śniegowa  
typ GS-5x B/MP**


Zakres stosowania	- do gaszenia pożarów grupy B
Masa całkowita	- ok. 14,0 kg
Masa środka gaśniczego	- 5 kg
Rodzaj środka gaśniczego	- dwutlenek węgla CO <sub>2</sub>
Czas działania	- min 9 s
Zbiornik firmy:	
a) ZHEJIANG WINNER, NANJING BANQIAO i MILMET S.A.	- z dnem wklęsłym
b) VITKOVICE Lahvărna a.s.	- z dnem wypukłym i stopą
Ciśnienie próbne zbiornika:	
a) ZHEJIANG WINNER i NANJING BANQIAO	- 315 bar
b) MILMET S.A. i VITKOVICE Lahvărna a.s.	- 320 bar
Zakres temperatur stosowania	- od -30°C do +60°C
Minimalna skuteczność gaśnicza	- 89B

#### WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

**Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85 poz. 553)**

p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB



bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia 19 listopada 2014 r.

Strona 2/ Stron 2