



# INSTYTUT ENERGETYKI

Jednostka Notyfikowana o nr 1452

Instytut Badawczy



Polska

01-330 Warszawa  
ul. Mory 8  
e-mail: [instytut.energetyki@ien.com.pl](mailto:instytut.energetyki@ien.com.pl)  
[www.ien.com.pl](http://www.ien.com.pl)  
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013

tel. 22 3451-200  
fax 22 8366363  
Regon: 000020586  
NIP: 525-00-08-761  
KRS: 0000088963

PION CIEPLNY  
ul. Augustówka 36  
02-981 Warszawa  
tel/fax 22 642 8378

PION  
ELEKTRYCZNY  
ul. Mory 8  
01-330 Warszawa  
tel. 22 837 4732  
fax. 22 8367335

PION  
MECHANICZNY  
ul. Augustówka 36  
02-981 Warszawa  
tel/fax 22 642 89375

Oddział Ceramiki  
„CEREL”  
ul. Techniczna 1  
36-040 Boguchwała  
tel. 17 871 1700  
fax. 17 871 1277

Oddział Gdański  
ul. M. Reja 27  
80-870 Gdańsk  
tel. 58 347 8200  
fax. 58 341 7685

Oddział Techniki  
Ciepłej „ITC”  
ul. Dąbrowskiego 11  
93-208 Łódź  
tel. 42 643 2650  
fax. 42 643 6622

Oddział Techniki  
Grzewczej i Sanitarnej  
ul. Wilcza 8  
26-600 Radom  
tel. 48 362 4401  
fax. 48 363 4530

Zakład Doświadczalny  
ul. Św. Rocha 16  
15-879 Białystok  
tel. 85 742 2927  
fax. 85 742 8591

KZWM OGNIOPHON S.A.  
W P R E M I O

dn. 03 LIS. 2014

23/1/14

1 dz.

podpis

Warszawa, dnia 13.09.2014 r.

EWN/122/14

KZWM OGNIOPHON S.A.  
ul. Krakowska 83c  
34-120 Andrychów

Uprzejmie informuję, że wobec dostarczenia:

- rys. nr GP6-056-00 gaśnicy proszkowej GP-6x ABC/MP;
- oświadczenia członków Zarządu o zastosowaniu w tych gaśnicach proszkowych takiego samego środka gaśniczego jak w gaśnicach proszkowych GP-6x ABC/MM ;

przedstawione w Sprawozdaniu z badań nr EWN/29/E/12 wyniki odnoszą się do gaśnic proszkowych GP-6x ABC/MP.

Dokonana zmiana oznaczenia typu gaśnicy proszkowej z GP-6x ABC/MM na GP-6x ABC/MP, przy braku zmian jego konstrukcji oraz rodzaju środka gaśniczego nie ma jakiegokolwiek wpływu na uzyskane wyniki badań dotyczące możliwości gaszenia urządzeń i aparatów elektroenergetycznych o napięciu do 245kV włączenie znajdujących się pod napięciem.

K/O  
EWN aa

KIEROWNIK  
Zakładu Wysokich Napięć

prof. nadzw. dr hab. inż. Januariusz L. Mikulski